

**SRL ”Cimișlia - gaz”  
(OST)**

**RAPORT  
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție  
a gazelor naturale pentru perioada anului 2022**

**Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), - 25396**

**inclusiv:**

**Numărul de consumatori casnici (CC) - 24877, numărul locurilor de consum ale CC - 24877**

**Numărul de consumatori noncasnici (CN) - 519, numărul locurilor de consum ale CN - 765**

**Inginer-șef**

**Natalia Stoian**

**Șef secția tehnică și  
de producere**

**Valentina Popușoi**

## Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimisia - gaz" pentru anul 2022.

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimisia	or. Cimisia	str.Decebal 12/1	PJ	12.01.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimisia	or. Cimisia	str.Luceafarul 24 Josu Vladimir	PJ	25.01.2022	15:10		1:40:00	1:40:00	5	0	5	N	AT	Umplerea g/d supratran de p/j cu apa in urma conectarii neautorizate si incorecte a incalzitoului de apa.
Cimisia	s. Gura-Galbenei	PRG№22 PRG№39	PJ	26.01.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№22, PRG№39.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№54	PJ	03.02.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	21	0	21	P		Punerea sub presiune a gazoductului de presiune joasa de la PRG№54 si demararea gazelor naturale consumatorilor noi.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№133 PRG№114	PJ	08.02.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№133, PRG№114.
Cimisia	s. Ciucur-Minjur	PRG№16	PJ	09.02.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№16.
Cimisia	s. Ialpujeni	PRG№2	PJ	14.02.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№2.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№101 PRG№104 PRG№136	PJ	15.02.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	29	1	30	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№101, PGR№104, PRG№136.
Cimisia	s. Mihailovca	PRG№9	PJ	16.02.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№9.
Cimisia	or. Cimisia	str.V.Alecsandri 95/3	PJ	22.02.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	12	0	12	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimisia	or. Cimisia	str.M.Eminescu 37 scara 1,2,3.	PJ	24.02.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	12	0	12	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j si racordarea consumatorului.
Cimisia	s. Ecaterinovca	PRG№17	PJ	03.03.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№17.
Cimisia	or. Cimisia	str.Muzicescu 57 Tomescu Valentina	PJ	03.03.2022	12:05		3:20:00	3:20:00	26	0	26	N	AT	Umplerea g/d supratran de p/j cu apa in urma reconectarii neautorizate si incorecte a incalzitoului de apa.
Cimisia	s. Ciucur-Minjur	PRG№20a PRG№23	PJ	15.03.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№20a, PRG№23.
Cimisia	s. Ciucur-Minjur	PRG№5 PRG№18	PJ	15.03.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№5, PRG№18.
Cimisia	s. Gura-Galbenei	PRG№30	PJ	16.03.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№30.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№59	PJ	16.03.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Racordarea in g/d, p/j oțel a consumatorilor noi si demararea gazelor natulale.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№80	PJ	17.03.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№80.
Cimisia	s. Valea Perjei	PRG№4	PJ	04.04.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№4.
Cimisia	s. Ciucur-Minjur	PRG№27 PRG№32	PJ	05.04.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№27; PRG№32.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№61	PJ	06.04.2022	10:00		4:00:00	4:00:00	32	0	32	P		Înlocuirea vanei de secționare la PRG№61.
Cimisia	or. Cimisia	str.Al cel Bun 112;114	PJ	08.04.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	31	0	31	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, str.Al cel Bun 112;114.
Cimisia	s. Dimitrovca	PRG№1 PRG№2 PRG№3	PJ	12.04.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	14	0	14	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran de la PRG№1; PRG№2; PRG№3.
Cimisia	s. Ciucur-Minjur	PRG№21a PRG№22	PJ	13.04.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	9	0	9	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, de la PRG№21a; PRG№22.
Cimisia	or. Cimisia	str.Al cel Bun 129/1;2;3	PJ	13.04.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	60	0	60	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel, str.Al cel Bun 129/1;2;3.
Cimisia	s. Dimitrovca	PRG№5	PJ	14.04.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	27	0	27	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran de la PRG№5.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№120 str.Neaga, str.M.Spataru, str.Decebal 66;68;70;78 ;82.	PJ	15.04.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	37	0	37	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran de la PRG№120.
Cimisia	s. Fetita	PRG№21 PRG№22	PJ	15.04.2022	8:30		5:30:00	5:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№21; PRG№22.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№139 PRG№158	PJ	15.04.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№139; PRG№158.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№121	PJ	18.04.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	11	0	11	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran si supratran de la PRG№121.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№2	PJ	19.04.2022	14:00		2:00:00	2:00:00	9	0	9	P		Punerea sub presiune a g/d, p/j de la PRG№2 și demararea g/n consumatorului nou.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№76	PJ	04.05.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№76..
Cimisia	s. Bogdanovca-Noua	PRG№1 PRG№2	PJ	04.05.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1; PRG№2.
Cimisia	s. Mihailovca	PRG№4a	PJ	12.05.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№4a.
Cimisia	or.Cimisia	str.St cel Mare 22	PJ	12.05.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	35	0	35	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j str.St cel Mare 22

Cimislia	s.Ciucur-Minjur	PRG№17		PJ	16.05.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	12	0	12	P	Verificarea la etansietate g/d, p/j, subteran de la PRG№ 17.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№64		PJ	16.05.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	46	0	46	P	Verificarea la etansietate si demontarea pieselor de unire,g/d subteran p/j de la PRG№64 .
Cimislia	s.Fetita	PRG№ 23 PRG№ 24		PJ	16.05.2022	11:00		5:00:00	5:00:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№23; PRG№24.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№64		PJ	18.05.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	19	0	19	P	Verificarea la etansietate si demontarea pieselor de unire,g/d supratran p/j de la PRG№64 .
Cimislia	or. Cimislia	PRG№47		PM	18.05.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	105	1	106	P	Verificarea la etansietate g/d supratran p/m de la PRG№47 .
Cimislia	or. Cimislia	str.Donici nr. 001-023, str.St Voda nr. 006-022, str.V.Alecsandri nr. 002;003/1;003.		PJ	23.05.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	28	0	28	P	Verificarea la etansietate si demontarea pieselor de unire (zgon complet) g/d supratran.
Cimislia	or. Cimislia	str.Cogilniceanu nr15;17;19;23;25;27;29;31 ;33;35; 36;37;39;40;44		PJ	24.05.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	15	0	15	P	Inlaturarea scurgerii de gaze la flansa izolanta Ø80mm,verificarea la etansietate g/d ,p/j.
Cimislia	or. Cimislia	str.V.Alecsandri 99/II		PJ	02.06.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	20	0	20	P	Verificarea la etansietate g/d, p/j,otel, str.V.Alecsandri 99/II.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№45 PRG№81		PJ	02.06.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	4	1	5	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№45; PRG№81.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№62 PRG№102		PJ	02.06.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	5	2	7	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№62; PRG№102.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№73		PJ	02.06.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	0	2	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№73.
Cimislia	s. Bogdanovca-Noua	PRG№10 PRG№12 PRG№14		PJ	06.06.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	4	0	4	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10 ; PRG№12; IKR№14.
Cimislia	s. Selemet	PRG№1.1		PJ	09.06.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	15	0	15	P	Reamplasarea conductei de gaze p/j d.63mm.
Cimislia	s. Porumbrei	PRG№7		PJ	09.06.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	32	0	32	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№7.
Cimislia	s. Ecaterinovca	PRG№ 6 PRG№8 PRG№15		PJ	10.06.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	29	0	29	P	Efectuarea lucrarilor de montare a liniei de ocolire la PRG 6; PRG№8; PRG№15.
Cimislia	s. Cenac	PRG№19		PJ	14.06.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	10	0	10	P	Punerea sub presiune a g/d, p/j de la PRG№ 19 si demararea g/n consumatorului nou.
Cimislia	s. Mihailovca	PRG№40		PJ	15.06.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№40.
Cimislia	or. Cimislia	Gazoduct p/m subteran pina la PRG№54		PM	16.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	0	2	2	P	Verificarea la etansietate g/d, p/m, pina la PRG№54.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№54 str.M.Sadovianu 39-61; str. M.Viteazul 61-93		PJ	16.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	25	0	25	P	Inlaturarea scurgerii de gaze la flansa izolanta Ø80mm,verificarea la etansietate g/d subteran, p/j de la PRG№54.
Cimislia	s. Fetita	PRG№11 PRG№12		PJ	17.06.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№11;PRG№12.
Cimislia	s. Munteni	PRG№1 PRG№2 PRG№4 PRG№6		PJ	17.06.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	75	0	75	P	Efectuarea lucrarilor de montare a liniei de ocolire la PRG№ 1; PRG№2; PRG№4;PRG№6.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№25 PRG№37		PJ	20.06.2022	9:00		7:30:00	7:30:00	39	1	40	P	Efectuarea lucrarilor de montare a liniei de ocolire la PRG№ 25; PRG№37.
Cimislia	or. Cimislia	Gazoduct supratran de la vava de sectionare Ø50mm str.Burebista pina la vava de sectionare Ø50mm fabrica de bere		PM	21.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	0	2	2	P	Verificarea la etansietate g/d, p/m supratran de la vava de sectionare Ø50mm str.Burebista pina la vava de sectionare Ø50mm fabrica de bere.
Cimislia	or. Cimislia	Gazoduct p/m,supratran de la vava de sectionare Ø40mm str.Decebal pina pina la PRG№50 PRG№51		PM	21.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	0	1	1	P	Verificarea la etansietate g/d, p/m supratran de la vava de sectionare Ø40mm str.Decebal pina la PRG№50;PRG№51.
Cimislia	s. Dimitrovca	PRG№1 PRG№3 PRG№4 PRG№5		PJ	22.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	54	0	54	P	Verificarea la etansietate g/d, p/j supratran de la PRG№1; PRG№3; PRG№4;PRG№5.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№46		PJ	24.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	34	1	35	P	Verificarea la etansietate g/d , p/j otel de la PRG№46 .
Cimislia	or. Cimislia	Gazoduct p/j subteran str.Cogilniceanu 1-8; str.A.Russo de la vava de sectionare Ø50mm pina la casa str.Cogilniceanu 39.		PJ	28.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	16	0	16	P	Inlaturarea scurgerii de gaze la flansa izolanta Ø80mm,verificarea la etansietate g/d, p/j subteran de la str.Cogilniceanu 1-8; str.A. Russo de la vava de sectionare Ø50mm pina la casa str.Cogilniceanu 39.

Cimislia	s. Lipoveni	SRG	PM	29.06.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	300	3	303	P		Verificarea la etansietate g/d, p/m subteran de la vana de sectionare Ø80mm la iesire din SRG.
Cimislia	s. Ecaterinovca	SRG	PM	29.06.2022	15:00		2:00:00	2:00:00	240	0	240	N	AT	Deteriorarea g/d, p/m in urma lucrarilor de terasament neautorizat in legatura cu reparatia drumurilor.
Cimislia	or.Cimislia SE№1	Vana de sectionare Ø100mm str.Marinescu	PM	05.07.2022	8:00				885	10	895	P		Verificarea la etansietate a g/d subteran p/m,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a PRG№9; PRG№7; PRG№15.
Cimislia	or.Cimislia SE№2	Vana de sectionare Ø100mm str.St cel Mare ,PRG- 53 buc or.Cimislia,SRG-1buc,PRG-33 buc s.Ciucur-Minjir,PRG-16buc s.Bogdanovca Noua,SRG-1buc,PRG-9 buc s.Bogdanovca Veche,PRG-5buc s.Dimitrovca,SRG-1buc,PRG-9 buc s.Topal.	PI PM	05.07.2022	8:00				1720	46	1766	P		Verificarea la etansietate g/d subteran p/î ,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare Ø80mm;Ø50mm la iesire din PRG.
Cimislia	SE Mihailovca	Vana de sectionare p/î Ø100mm spre SE Mihailvca,SRG-2buc,PRG-8buc s.Selemet,SRG-1buc,PRG-20buc s.Satul-Nou,SRG-1Prg-2 buc s.Suric,SRG-1buc,PRG14 buc s. Batir, SRG-2buc PRG-57 buc s.Mihailovca.	Pî PM	05.07.2022	8:00		56:00:00	56:00:00	1257	14	1271	P		Verificarea la etansietate g/d p/m,inclusiv inlocuirea vanei de sectionare la iesire din SRG s.Satul-Nou.
Cimislia	SE Valea-Perjei	Vana de sectionare p/m Ø80mm s.Ialpujeni-Marienfeld ,SRG-1buc,PRG-7 buc.	PM	05.07.2022	8:00				60	2	62	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG,revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d, p/m s.Ialpujeni-Marienfeld.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	PRG№16	PJ	13.07.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	31	0	31	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea vanei Ø80mm la PRG№16.
Cimislia	s.Fetita	PRG№1 PRG№2	PJ	14.07.2022	8:00		7:00:00	7:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1;PRG№2.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№2	PJ	20.07.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	19	0	19	P		Verificarea la etansietate si lichidarea scurgerii la flansa Ø57 mm g/d supratran p/j de la PRG№2.
Cimislia	s.Topal	PRG№1	PJ	22.07.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	6	0	6	P		Punerea sub presiune a g/d,p/j de la PRG№1 si demararea g/n consumatorului nou.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	25.07.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	30	0	30	P		Lichidarea scurgerii de gaze la flansa Ø57mm gazoduct subteran p/j.
Cimislia	s.Ivanovca-Noua	gazoduct p/m Ø50mm spre PRG№5	PM	25.07.2022	8:00		7:30:00	7:30:00	20	0	20	P		Reamplasarea conductei de gaze p/m,Ø50mm spre PRG№5.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№2	PM	26.07.2022	9:00		7:30:00	7:30:00	187	4	191	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire montare postului de reglare de tip RD-50 pe RDNK-400.
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№1	PJ	26.07.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	45	0	45	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j supratran de la PRG№1.
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№2	PJ	27.07.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	53	0	53	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j supratran de la PRG№2.
Cimislia	s.Lipoveni	PRG№3 PRG№4	PJ	28.07.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	60	0	60	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j supratran de la PRG№3, PRG№4.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 132/5	PJ	02.08.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	10	0	10	P		Racordarea, punerea sub presiune a g/d, p/j si demararea g/n consumatorului nou.
Cimislia	s.Munteni	gazoduct p/m iesire din pamint SRG	PM	02.08.2022	14:30		2:00:00	2:00:00	18	0	18	P		Efectuarea lucrarilor pentru lichidarea scurgerii la g/d, p/m.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№44 PRG№45 PRG№46 PRG№47 PRG№48	PJ	10.08.2022	8:00		8:00:00	8:00:00	32	0	32	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№44;PRG№45;PRG№46 PRG№47;PRG№48.
Cimislia	s.Batir	PRG№3 PRG№4 PRG№5	PJ	11.08.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	34	0	34	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j subteran de la PRG№3; PRG№4; PRG№5.
Cimislia	s.Selemet	PRG№1	PJ	15.08.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j subteran de la PRG№1.
Cimislia	s.Hirtop	PRG№2	PJ	15.08.2022	15:40		1:40:00	1:40:00	20	0	20	N	AT	Deteriorarea g/d, p/j, Ø50mm in urma lucrarilor de terasament pentru pozitionarea canalului de canalizare.

Cimislia	s.Lipoveni s.Munteni	vana de sectionare p/1,Ø100mm spre s.Lipoveni,PRG-8 buc. vana de sectionare p/1,Ø100mm la intrare in nod de evidenta spre s.Munteni	PJ PM	16.08.2022	8:00		33:00:00	33:00:00	397	4	401	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG.revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d ,p/m s.Lipoveni,PRG-2 buc.
Cimislia	s.Ialpujeni	PRG№1	PJ	18.08.2022	13:30		2:30:00	2:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	24.08.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	9	0	9	P		Verificarea la etansietate si reamplasarea g/d Ø40 mm supratcran p/j de la PRG№26.
Cimislia	or.Cimislia	str.St cel Mare 18/1	PJ	26.08.2022	9:00		5:00:00	5:00:00	20	0	20	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j si racordarea consumatorului str.St cel Mare 18/1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№30 PRG№109 PRG№79	PJ	06.09.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	21	0	21	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№30;PRG№109;PRG№79 .
Cimislia	or.Cimislia	PRG№90	PJ	07.09.2022	16:20		1:50:00	1:50:00	10	0	10	N	AT	Deteriorarea g/d, p/j, Ø40mm in urma lucrarilor de teresament pentru pozitionarea canalului de canalizare.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№49 PRG№51	PJ	08.09.2022	8:00		8:00:00	8:00:00	13	0	13	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№49;PRG№51 .
Cimislia	s.Gura-Galbenei	PRG№41	PJ	09.09.2022	13:30		2:30:00	2:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№41 .
Cimislia	s.Selemet	PRG№6	PJ	13.09.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	1	0	1	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j subteran de la PRG№6.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№44	PJ	14.09.2022	9:00		7:30:00	7:30:00	14	0	14	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip RDGD-20 pe FRG/2MB"Standart".
Cimislia	s.Selemet	PRG№2	PJ	14.09.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etansietate g/d subteran p/j de la PRG№2.
Cimislia	or.Cimislia	str.A1 cel Bun 135/1	PJ	19.09.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etansietate g/d ,p/j otel
Cimislia	or. Cimislia	PRG№106 PRG№147 PRG f/n str.Suveranitatii	PJ	04.10.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№106;PRG№147; PRG f/n str. Suveranitații.
Cimislia	s. Satul-Nou	PRG№13a	PJ	06.10.2022	8:00		4:00:00	4:00:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№13a .
Cimislia	or. Cimislia	PRG№63	PJ	18.10.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	16	0	16	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip RDGD-20 pe FRG/2MB"Standart".
Cimislia	s. Satul-Nou	SRG	PM	01.11.2022	10:25		3:45:00	3:45:00	263	5	268	N	AT	Deteriorarea g/d subteran de p/m Ø75mm PE in urma lucrarilor de excavare pentru curățarea unui canal de deșeuri.
Cimislia	or. Cimislia	str. V.Alecsandri 97/11	PJ	02.11.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j otel
Cimislia	s. Bogdanovca-Nou	PRG№6 PRG№9 PRG№13	PJ	03.11.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№6, PRG№9, PRG№13 .
Cimislia	or. Cimislia	PRG№140 PRG№119	PJ	04.11.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№140, PRG№119.
Cimislia	or. Cimislia	Gazoduct de p/1 spre s. Javgur s. Maximeni s. Ialpujeni s. Marienfeld	PJ	04.11.2022	10:05		4:00:00	4:00:00	293	7	300	N	AT	Deterioarea g/d subteran de p/1 Ø110mm PE in urma lucrărilor de terasament la construcția drumului de către SRL "Onur Tashhaunt".
Cimislia	or.Cimislia	PRG№10	PJ	07.11.2022	10:30		1:30:00	1:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10.
Cimislia	s. Topala	PRG№6 PRG№8	PJ	07.11.2022	8:30		5:30:00	5:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№6, PRG№8
Cimislia	s. Batir	PRG№1 PRG№10	PJ	07.11.2022	8:00		4:00:00	4:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№1,PRG№10
Cimislia	s. Mihailovca	PRG№11	PJ	10.11.2022	8:00		4:00:00	4:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№11.
Cimislia	s. Ciucur-Minjur	PRG№23	PJ	15.11.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a regulatorului de tip DSR-10 pe FE-10.
Cimislia	s. Fetita	PRG№13 PRG№15 PRG№16 PRG№18	PJ	15.11.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№13;PRG№15; PRG№16;PRG№18.
Cimislia	s. Fetita	PRG№8	PJ	15.11.2022	8:30		3:30:00	3:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№8.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№54	PJ	22.11.2022	16:05		1:00:00 24:55:00	1:00:00 24:55:00	95 25	0 0	95 25	N	AT	Deteriorarea g/d supratcran de p/j Ø89-40m si trecerea peste drum Ø108-12m, in urma deplasarii cu excavatorul pe str. M. Viteazul, de catre șoferul Gavrilov Mihail.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№54	PJ	23.11.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	120	0	120	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie a g/d de p/j d.108;89 de la PRG№54.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№32,49,25, 37,80,84,110,112,116,123, 129,137, 139	PM	02.12.2022	8:30		8:00:00	8:00:00	39	11	50	P		Efectuarea lucrarilor de reconectare a g/d,p/m d.57,25 spre PRG№32,49,25,37,80,84,110,112,116,123,129,137,139.
Cimislia	s. Bogdanovca-Nouă	PRG№15 PRG№16	PJ	05.12.2022	8:30		5:30:00	5:30:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№15, PRG№16.
Cimislia	or. Cimislia	PRG№146 PRG№148	PJ	05.12.2022	8:30		5:30:00	5:30:00	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№146 ,PRG№148.
Cimislia	s. Batir	PRG№2	PJ	05.12.2022	8:00		4:00:00	4:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№2.

Cimislia	s. Fetita s. Mereni	PRG №19, 20, 14, 25 s. Fetita PRG №6 s.Mereni	PJ	13.12.2022	8:30		5:30:00	5:30:00	20	0	20	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№19, 20, 14, 25 s. Fetit, PRG№6 s. Mereni
Cimislia	or. Cimislia	str. Al cel Bun 132/1	PJ	14.12.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,otel
Cimislia	s. Lipoveni	PRG№5 PRG№6 PRG№8	PJ	14.12.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	12	1	13	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№5; PRG№6; PRG№8.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG№33 PRG№35 PRG№22 PRG№31	PJ	15.12.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	2	3	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№33;PRG№35; PRG№22; PRG№31.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG№5 PRG№17 PRG№18	PJ	16.12.2022	8:30		7:30:00	7:30:00	27	4	31	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№5;PRG№17;PRG№18.
Cimislia	s. Batir	PRG№5 PRG№3 PRG№4 PRG№6	PM	19.12.2022	23:20		17:20:00	17:20:00	75	0	75	N	AT	Deteriorarea g/d de p/m Ø 40 mm PE si a PRG№5 in urma accidentului rutier produs din vina soferului automobilului "Mitsubishi", Feodorov Petru.
Cimislia	or. Cimislia	str. M.Eminescu 31/1	PJ	27.12.2022	9:00		7:00:00	7:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, otel.
<b>Total programate Cimislia</b>								<b>802:30:00</b>	<b>802:30:00</b>	<b>6574</b>	<b>128</b>	<b>6702</b>		
<b>Neprogramate AT</b>								<b>61:30:00</b>	<b>61:30:00</b>	<b>1052</b>	<b>12</b>	<b>1064</b>		
<b>Neprogramate AC</b>														
<b>Neprogramate FM</b>														
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Comsolului, Cernisevschi. PRG -52	PJ	12.01.2022	08:30		6:00:00	6:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Lesnaia, Școlii	PJ	13.01.2022	08:30		3:30:00	3:30:00	37	0	37	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Sadaclia	str. 31 august, Benderului PRG-29	PJ	17.01.2022	09:00		7:00:00	7:00:00	35	0	35	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Bașcalia	str. Gașarin, Fintinilor PRG -28, 29, 35	PJ	18.01.2022	09:00		6:30:00	6:30:00	52	0	52	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Bașcalia	str. Gașarin, Fintinilor PRG -21,23,38	PJ	19.01.2022	09:00		7:30:00	7:30:00	38	0	38	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Comsolului, Putilovscaia PRG- 52	PJ	14.02.2022	09:30		6:30:00	6:30:00	28	0	28	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Octombrie, Școlii	PJ	15.02.2022	09:30		5:30:00	5:30:00	42	0	42	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Sadaclia	str. Cogîlnic PRG-28	PJ	17.02.2022	09:00		7:30:00	7:30:00	26	0	26	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Abaclia	str.Moldova, I.Soltis, I.Secier PRG № 23, 24	PJ	21.02.2022	09:00		5:00:00	5:00:00	27	0	27	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Sadaclia	str.Frunze, PRG - 11	PJ	21.02.2022	08:30		8:00:00	8:00:00	17	0	17	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20/M cu FRG-2MB. Verificarea la etansietate
Basarabeasca	s. Abaclia	str.Moldova, I.Soltis, I. Secier, M.Eminescu PRG-2	PJ	22.02.2022	08:30		6:30:00	6:30:00	30	0	30	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20/M cu FRG-2MB. Verificarea la etansietate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str-la Comsolului str.Cernisevschi PRG-49	PJ	16.03.2022	08:30		8:00:00	8:00:00	66	0	66	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Sadaclia	str. Cogîlnicului, Gării PRG- 27	PJ	17.03.2022	09:00		7:30:00	7:30:00	23	0	23	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Octombrie, K.Marx, 28 iunie	PJ	17.03.2022	09:30		6:30:00	6:30:00	33	0	33	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Abaclia	str.Frunze, Independenței, Tolstoi PRG - 19	PJ	17.03.2022	09:00		8:00:00	8:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Abaclia	str.Independenței, Iachira, Ion Secieru PRG - 17, 18	PJ	22.03.2022	08:30		8:30:00	8:30:00	30	0	30	P		Verificarea la etansietate a conductelor de gaze supraterrane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Bașcalia	PRG - 43 buc	PM	16.05.2022	9:30		55:00:00	55:00:00	779	10	789	P		Repația curentă a regulatorului de tip RDUK-100 din SRG. Repația curentă și curățirea fitrului din SRG
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG- 90 buc.	PM	21.06.2022	8:30		56:00:00	56:00:00	4024	94	4118	P		Verificarea la etansietate conducta de gaze subterană din oțel presiune medie și presiune înaltă
Basarabeasca	s. Abaclia	PRG- 49 buc.							1143	8	1151			Verificarea la etansietate conducta de gaze subterană din oțel presiune medie și conducta de gaze subterană din PE presiune medie
	s. Iordanovca	PRG-35buc.							173	3	176			
	s.Sadaclia	PRG -10buc.							1029	14	1043			Verificarea la etansietate conducta de gaze subterană presiune înaltă și presiune

Basarabasca	s.Carabetovca	PRG - 5 buc.	PÎ	12.07.2022	08:30		100:00:00	100:00:00	392	3	395	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze subterană presiune înaltă și presiune medie.
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							148	3	151			
	s. Ivanovca	PRG - 1							32	0	32			
Basarabasca	s. Abaclia	PRG- 49 buc.	PM	12.09.2022	08:30		80:30:00	80:30:00	1135	8	1143	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze subterană presiune medie.
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG - 8	PJ	10.10.2022	8:10		8:45	8:45	32	0	32	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Ion Secieru, PRG-31	PJ	10.10.2022	8:30		8:30	8:30	18	0	18	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze, Independenței PRG-19	PJ	11.10.2022	8:20		8:35	8:35	26	0	26	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG- 13	PJ	13.10.2022	8:20		8:35	8:35	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Tolstoi PRG - 27	PJ	14.10.2022	13:20		3:40	3:40	24	0	24	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze, PRG-22	PJ	14.10.2022	8:20		8:40	8:40	25	0	25	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. A. Russo PRG-32	PJ	17.10.2022	8:20		8:40	8:40	46	0	46	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Livezilor, PRG-12	PJ	19.10.2022	9:00		8:00	8:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. A. Russo PRG - 14	PJ	19.10.2022	9:00		8:00	8:00	35	0	35	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Rachetnaia PRG- 36	PJ	20.10.2022	8:20		8:40	8:40	13	0	13	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-16	PJ	20.10.2022	9:00		3:00	3:00	10	3	13	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-10	PJ	20.10.2022	13:00		4:00	4:00	5	3	8	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze PRG - 10	PJ	24.10.2022	8:15		8:45	8:45	45	0	45	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. D. Verde PRG - 31	PJ	24.10.2022	8:15		8:45	8:45	43	0	43	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Școlii PRG - 25	PJ	25.10.2022	8:30		8:15	8:15	36	0	36	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Gagarin PRG - 38	PJ	27.10.2022	8:45		8:30	8:30	62	0	62	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Rachetnaia, Matrosova PRG-41	PJ	27.10.2022	8:10		8:50	8:50	23	0	23	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Jucovscogo, 24 august PRG-48	PJ	14.11.2022	9:00		6:00	6:00	59	0	59	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev PRG-15	PJ	16.11.2022	8:30		6:15	6:15	12	0	12	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Sciorsa, Cerneahovschi PRG-13,14	PJ	17.11.2022	8:15		4:15	4:15	7	0	7	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Sovhozului PRG-33	PJ	22.11.2022	8:30		6:30	6:30	18	0	18	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. M.Eminescu PRG - 24	PJ	22.11.2022	8:10		8:05	8:05	39	0	39	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Gagarin PRG - 33	PJ	24.11.2022	8:30		8:25	8:25	72	0	72	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Mateevici PRG - 34	PJ	25.11.2022	8:10		7:40	7:40	25	0	25	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. S.Lazo, Verhnii Pereuloc PRG - 37	PJ	14.12.2022	8:10		7:30	7:30	40	0	40	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Chișinăului, PRG - 6	PJ	15.12.2022	8:15		8:45	8:45	16	0	16	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. Frunze, Gorchii, Fintinilor PRG - 3	PJ	15.12.2022	08.:15		8:00	8:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă

Basarabeasca	s. Abaclia	str. Grădiniilor PRG - 37	PJ	20.12.2022	9:15		6:35	6:35	17	0	17	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Abaclia	str. Grădiniilor PRG - 36	PJ	21.12.2022	8:15		3:45	3:45	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
<b>Total programate Basarabeasca</b>							<b>611:25:00</b>	<b>611:25:00</b>	<b>10228</b>	<b>149</b>	<b>10377</b>			
<b>Neprogramate AT</b>														
<b>Neprogramate AC</b>														
<b>Neprogramate FM</b>														
Leova	or. Leova	str. Independentei 23	PJ	18.02.2022	9:00		4:10:00	4:10:00	5		5	P		Lucrari planificate, modificarea retelelor interioare.
Leova	or. Leova	str. P. Dudnic, A. Mateevici	PM/PJ	16.03.2022	9:00		3:00:00	3:00:00	3		3	P		Lucrari planificate, montarea robinetului la intrare in PRG nr. 90
Leova	or. Leova	str. Gorchii 2-6, Dosoftei 2-5/1	PM/PJ	16.03.2022	10:00		8:00:00	8:00:00	6	2	8	P		Lucrari planificate, reutilizarea PRG nr. 132.
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 10	PJ	24.03.2022	9:00		4:00:00	4:00:00	4		4	P		Lucrari planificate, acordarea consumatorului nou.
Leova	or. Leova	str. D. Cantemir	PM/PJ	11.04.2022	9:10		6:30:00	6:30:00	16		16	P		Lucrari planificate. Inlocuirea regulatorului la PRG Nr 29
Leova	or. Leova	str. I.L. Caragiale 80a	PM/PJ	14.04.2022	9:00		6:30:00	6:30:00	31		31	P		Lucrari planificate. Montarea robinetului la intrare in PRG Nr 139
Leova	or. Leova	str. Ion Voda	PJ	16.05.2022	9:30		7:00:00	7:00:00	16		16	P		Lucrari planificate. Modificarea retelelor interioare
Leova	s. Sirma	s. Sirma	PJ/PM/PJ	17.05.2022	8:30	s. Sirma	47:00:00	47:00:00	107	3	110	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	or. Leova	str. 31 August	PM	18.05.2022	8:35		7:10:00	7:10:00	51		51	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	s. Borogani, s. Tigheci	s. Borogani, s. Tigheci	PM/PJ	23.05.2022	9:30		99:15:00	99:15:00	1042	20	1062	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 12	PJ	26.05.2022	9:00		7:45:00	7:45:00	5		5	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	or. Leova	str. M. Eminescu, Stefan Cel Mare PRG 105	PM/PJ	10.06.2022	9:15		3:30:00	3:30:00	4		4	P		Lucrari planificate. Montarea robinetului la intrare in PRG.
Leova	s. Covurlui	s. Covurlui	PJ/PM/PJ	15.06.2022	9:00		35:00:00	35:00:00	99	4	103	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	or. Leova	str. D. Cantemir	PJ	27.06.2022	11:15		5:05:00	5:05:00	11		11	P		Lucrari planificate. Proba la etanșetate.
Leova	or. Iargara	or. Iargara	PI/PM/PJ	11.07.2022	14:00		100:00:00	100:00:00	737		737	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	s. Baius	s. Baius							180		180			
Leova	or. Leova	str. Ion Soltis, str. Negruzi, str. C. Stere, str. Decebal, str. V. Lupu, str. A. Vlaicu, str. M. Eminescu, str. Livezilor	PM/PJ	18.07.2022	9:25		31:00:00	31:00:00	503	3	506	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. B. P. Hasdeu Nr. 8	PJ	26.07.2022	9:25		5:00:00	5:00:00	3		3	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 12	PJ	26.07.2022	10:50		6:00:00	6:00:00	5		5	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 6,8 str. Gorkii	PM	26.08.2022	9:40		6:00:00	6:00:00	5	2	7	P		Reutilizarea PRG nr.6
Leova	s. Romanovca	s. Romanovca	PM/PJ	29.08.2022	10:40		3:20:00	3:20:00	18		18	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze de presiune medie PE d. 40 mm
Leova	or. Leova	str. A. Marinescu	PJ	05.09.2022	9:30		6:30:00	6:30:00	16	1	17	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. C. Stere str. Dosoftei	PJ	08.09.2022	9:30		4:00:00	4:00:00	15		15	p		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	or. Leova	str. Vatlin 5-40	PJ	09.09.2022	9:20		6:20:00	6:20:00	6		6	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze
Leova	s. Cuporani	s. Cuporani	PM PJ	18.10.2022	9:40		4:50	4:50	15		15	N	AT	Deteriorarea g/d subteran de p/m Ø 40 mm PE în urma lucrărilor de excavare efectuate de către Întreprinderea de Stat "Căile Ferate ale RM" în zona de protecție a conductei fără autorizație și fără prezența reprezentanților filialei "Leova-Gaz"
Leova	s. Bulgarica s. Cazangic	s. Bulgarica s. Cazangic	PI PM PJ	25.10.2022	10:00		6:00	6:00	165	6	171	P		Lucrari planificate, lichidarea scurgerilor de gaze.
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 45	PJ	16.11.2022	9:00		6:00	6:00	43		43	p		Lucrari planificate, modificarea retelelor de gaze de p/j
Leova	or. Leova	str. I. Soltis str. Decebal	PJ	16.12.2022	9:00		4:00	4:00	13		13	P		Lucrari planificate, schimbarea regulatorului la PRG №95
Leova	or. Leova	str. Luceafarului	PJ	16.12.2022	13:00		3:00	3:00	11		11	P		Lucrari planificate, schimbarea robinetului Ø 25 mm de p/j la PRG №73
<b>Total programate Leova</b>							<b>427:45:00</b>	<b>427:45:00</b>	<b>3102</b>	<b>41</b>	<b>3143</b>			
<b>Neprogramate AT</b>							<b>8:10:00</b>	<b>8:10:00</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>			
<b>Neprogramate AC</b>														
<b>Neprogramate FM</b>														
<b>Total programate OOO</b>							<b>1841:40:00</b>	<b>1841:40:00</b>	<b>19904</b>	<b>318</b>	<b>20222</b>			
<b>Neprogramate AT</b>							<b>69:40:00</b>	<b>69:40:00</b>	<b>1085</b>	<b>12</b>	<b>1097</b>			
<b>Neprogramate AC</b>							<b>0:00:00</b>	<b>0:00:00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

<b>Neprogramate FM</b>							<b>0:00:00</b>	<b>0:00:00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	--	--	--

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale

1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz).

2) În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.

3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);

4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;

5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);

6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N – neprogramată;

7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;

8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

**Inginer-șef**

**Natalia Stoian**

**Șef secția tehnică și de producere**

**Valentina Popușoi**

Ex. Nicolae Cernov

tel: 0-241-2-63-11

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe SRL "Cimișlia - gaz"**

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	NCi – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali, afectate de întreruperea i în livrarea gazelor naturale	Ti – durata întreruperii i în livrarea, gazelor naturale, calculată conform pct.20 din prezentul Regulament, minute	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Cimișlia	FM	10545				
	AT	10545	1064	3690	41,204	0,10090
	AC	10545				
	Programate	10545	6702	48150	1444,853	0,63556
Basarabeasca	FM	7860				
	AT	7860				
	AC	7860				
	Programate	7860	10377	36685	4735,310	1,32023
Leova	FM	6991				
	AT	6991	33	490	1,137	0,00472
	AC	6991				
	Programate	6991	3143	25665	1924,450	0,44958
<b>Total pe întreprindere</b>	<b>FM</b>	<b>25396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>
	<b>AT</b>	<b>25396</b>	<b>1097</b>	<b>4180</b>	<b>17,422</b>	<b>0,04320</b>
	<b>AC</b>	<b>25396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>
	<b>Programate</b>	<b>25396</b>	<b>20222</b>	<b>110500</b>	<b>2595,265</b>	<b>0,79627</b>

Notă:

Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM – situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT – acțiunile terților

AC – alte cauze;

**Inginer-șef**

**Natalia Stoian**

**Șef secția tehnică și de producere**

**Valentina Popușoi**

**Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale pe SRL „Cimișlia - gaz” pentru anul 2022**

Tabelul 3

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc / scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 8 ore		
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi <b>programate</b> legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu <i>presiune joasă și medie</i> , inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	172	3411
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	5	630
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	2	704
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	8	15477
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi <b>neprogramate</b> legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	7	169
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	120
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	3	808
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total		
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de <i>presiune înaltă</i> , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total		
		Cu durata mai mare de 120 ore		
<b>Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor</b>				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	21319	
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
<b>Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15</b>				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				
Suma compensațiilor achitate, lei				

Inginer-șef

Natalia Stoian

Șef secția tehnică și de producere

Valentina Popușoi

**Tabelul 4****Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale  
pe SRL "Cimișlia - gaz"**

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct.27 – 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct.24 – 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct.25)	

**Inginer-șef****Natalia Stoian****Șef secția tehnică  
și de producere****Valentina Popușoi**

## Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali pe SRL "Cimișlia - gaz"

<b>Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST</b>	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct.37, lit.a) – NUA)	0
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct.37, lit.a) – NU6)	0
Indicator de calitate IC2 1 , calculat conform pct.37, lit.a)	0
<b>Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD</b>	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct.37, lit.b) – NUA)	1097
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct.37, lit.b) – NU12)	1097
Indicator de calitate IC2 2 , calculat conform pct.37, lit.b)	100%
<b>Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD</b>	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct.45, 46 – NUafect)	20222
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct.48 – Nu3)	20222
Indicator de calitate IC2 3 , calculat conform pct.48	100%
<b>Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.53)</b>	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct.53 – NTCracord)	391
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct.53 – N15)	391
Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct.53	100%
<b>Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct.55)</b>	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale	440
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	440
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.56 (lei)	0
<b>Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct.57)</b>	
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	133
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	133
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.58 (lei)	0
<b>Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct.59)</b>	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.60 (lei)	0

pct.65 2)  $T_m = 391 * 9,2 / 391 = 9,2$  zile

pct.65 3)  $T_m = 0 * 0 / 0 = 0$  zile

Inginer-șef

Natalia Stoian

Șef secția tehnică și de producere

Valentina Popușoi